

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Управление Роспотребнадзора
по Тульской области
г.Тула, ул.Оборонная, 114

(место составления акта)

« 19 » января 20 18 г.

(дата составления акта)

16-00час

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 292/20

По адресу/адресам: г. Тула, Красноармейский проспект, д.1
(место проведения проверки)

На основании распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 06.12.2017г №
292/20 заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области
А.В.Денисова

(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им.
В.Д.Поленова»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» января 2018г с 10-30час до 15-30час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/5 часов

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

О проведении проверки уведомлен: Директор Добрынин Виктор Владимирович 11.12.2017г
15-01час.

Копию распоряжения получил: Директор Добрынин Виктор Владимирович 10.01.2018г. 10-
30час

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требовалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Юдина Светлана Михайловна - ведущий специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской
области, Катуркина Елена Александровна-заведующая отделением гигиены детей и подростков,
эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области». Горбачева Зинаида
Николаевна помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тульской области», Ганжа Павел Александрович- химик эксперт лаборатории

санитарно-химических и токсикологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области. Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710038 от 21.05.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с испытательными лабораториями его филиалов в г.Алексине, в г.Ефремове, в г. Суворове, в г.Новомосковске, в г. Щекино № 511604 от 15.03.2016г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д.Поленова» директор Добрынин Виктор Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

10.01.2018г проведена плановая выездная проверка с целью выполнения утвержденного плана проведения плановых проверок на 2017год с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проведен отбор проб воздуха закрытых помещений на санитарно-химические показатели, проведены замеры уровней искусственной освещенности, замеры параметров микроклимата, замеры мебели в учебных помещениях; отбор проб воды питьевой на микробиологические показатели. Задачами настоящей проверки являются: предотвращение нарушения требований действующего законодательства.

На проверку представлены следующие документы:

1. Договор по вывозу (транспортировке) твердых бытовых отходов
2. Договор на проведение дератизационных работ (последний акт выполненных работ).
3. Личные медицинские книжки сотрудников.
4. Выписка из Устава
5. лицензия № 0133/02988 от 27.01.2016г

Здание художественной школы приспособленное, расположено в жилом доме, имеет отдельный вход. Помещения школы занимает два этажа. Территории нет. Подъездные пути и пешеходные дорожки имеют асфальтное покрытие. Территория имеет наружное освещение. Контейнер для сбора мусора расположен на при дворовой территории.

Инженерно-техническое состояние:

Водопровод, канализация, отопление – централизованные от сетей г.Тулы. Водоснабжение по школе холодное и горячее в учебных помещениях, санузлах.

Освещение естественное, искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи.

Вентиляция – приточно-вытяжная, Проветривание проводится через откидные фрамуги. Имеющиеся фрамуги находятся в рабочем состоянии.

В состав помещений входит: административные помещения, 17 учебных помещений, гардеробная, сан.узлы, хозяйственные помещения. Расписание занятий по видам дисциплин: «Архитектура», «Дизайн», «Декаративно-прикладное творчество», »Живопись», «Творческая мастерская» составлено с учетом учебных программ. Списочный состав –243чел. Штат сотрудников–32 чел. Личные медицинские книжки представлены в полном объеме, медицинский осмотр, санитарно-гигиеническая аттестация пройдены в установленный срок.

Внутренняя отделка всех помещений позволяет проведение уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами.

На каждом этаже выделено помещение для хранения уборочного инвентаря.

18.01.2018г. получено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 06/42-18-17-04 от 17.01.2018г., в соответствии с которым:

1. проба исследованной воды питьевой отобранной из разводящей сети по исследованным микробиологическим показателям **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
2. по результатам инструментальных замеров температура воздуха и относительная влажность в обследованных помещениях (помещения для занятий №6, №12, №25) **соответствует** СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
3. по результатам инструментальных замеров уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях (помещения для занятий №6, №12, №25) **соответствуют** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» с дополнениями и изменениями, утверждёнными СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;
4. по результатам лабораторных исследований в пробах воздуха гидроксibenзол (фенол), формальдегида в обследованных помещениях (помещения для занятий №6, №12, №25) не обнаружен, что не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК), установленных гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», что **соответствует** СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
5. согласно Акту санитарно-эпидемиологического обследования(мебель) от 10.01.2018г в помещении для занятий № 32, мебель не стандартная, что **не соответствует** СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных правовых актов):

10.01.2018г в 12-00час. Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д.Поленова» г.Тула, Красноармейский проспект, д. не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения, а именно: в учебном кабинете №6, №9, №16 имеют место быть следы от протекания кровли, в учебном кабинете №4, №30, № 32, на потолке части коридора 1 этажа, частично отсутствует потолочная плитка(нарушена целостность поверхности потолка); по фасаду школы не созданы условия для проветривания в учебных кабинетах №7, №15, №9, №8; мебель (столы и стулья) в учебном помещении №32 не подобрана в комплект одного размера; мебель не маркирована в учебном кабинете №8. В учебных кабинетах №7, №8 допускается хранение мягкой мебели, **что является нарушением:** п.3.8, п.6.7, п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

10.01.2018г в 13-00час. в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д.Поленова» г.Тула, Красноармейский проспект, д.1 не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических правил: учебный кабинет №41 не обеспечен канализационный слив к раковине; в учебном кабинете №6, гардеробной на осветительных приборах отсутствует защитная арматура; **что является нарушением:** п.4.4, п.5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Ответственность за вышеуказанные нарушения в соответствии с должностной инструкцией возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной работе Армаш М.В

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- экспертные заключения № 06/42-18-17-04 от 17.01.2018г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тульской области»,
- предписание об устранении выявленных нарушений № 17/20 от 19.01.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт

_____ 

Юдина С.М

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д.Поленова» Добрынин Виктор Владимирович (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » января 2018г.

_____ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/20
об устранении выявленных нарушений

«19» января 2018г.

(дата выдачи)

Управление Роспотребнадзора по Тульской области

г.Тула, ул. Оборонная, 114

(место выдачи предписания)

Юдиной Светланой Михайловной ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по
гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований: при проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д.Поленова» г.Тула, Красноармейский проспект, д.1 на основании распоряжения № 292/20 от 06.12.2017г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области А.В.Денисова не выполняются требования санитарных требований СанПиН: в учебных кабинетах №6, №4, №9, №16, №30, № 32, на потолке части коридора 1 этажа имеют место быть следы от протекания кровли, частично отсутствует потолочная плитка (нарушена целостность поверхности потолка) (п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»);

- учебный кабинет №41 не обеспечен подводкой горячей и холодной воды (п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»);- в учебном кабинете №6, гардеробной на осветительных приборах отсутствует защитная арматура. Помещение для хранения перегоревших ламп не выделено (п.5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»);- по фасаду художественной школы не созданы условия для проветривания в учебных кабинетах №7, №8, №9, №15 (п.6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»);-мебель (столы и стулья) в учебном помещении №32 не подобрана в комплект одного размера; мебель не маркирована в учебном кабинете №8. (п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 06/42-18-17-04 от 17.01.2018г.);

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано: **Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д.Поленова» г.Тула, Красноармейский проспект, д.**

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ:**

Пункт 1 в учебных кабинетах №6, №4, №9, №16, №30, № 32, на потолке части коридора 1 этажа устранить следы от протекания кровли, восстановить отсутствующую плитку (п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»);

Пункт 2 учебный кабинет №41 обеспечить канализационный слив к раковине (п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»);

Пункт 3 в учебном кабинете №6, гардеробной на осветительные приборы установить защитную арматуру (п.5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»);

Пункт 4 провести подбор мебели в комплект одного размера, провести цветовую маркировку (п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»);

Пункт 5 создать по фасаду художественной школы окна с конструкцией для создания условий для проветривания(для учебных кабинетов №7,№8,№9, №15(п.6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»);

Срокисполнения: п. 1-4-20.09.2018г.; *Директор*
п. 5-3012.2020г(2учебных кабинета);30.12.2021г.(2учебных кабинета)
(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до 25.09.2018г, 09.01.2021г., 09.01.2022г представив документы, подтверждающие выполнение предписания: финансовые документы, подтверждающие оплату выполнения работ.
(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”). Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Ведущий специалист-эксперт

(наименование должности)

[Подпись]

(подпись)

Юдина С.М

(фамилия и инициалы)

Копию предписания получил:

Директор

Должность

19.01.2018г.
(дата)

[Подпись]

(подпись)

Добрынин В.В.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Тульская детская
художественная школа им. В.Д. Поленова, г. Тула,
Красноармейский проспект, д.1

_____ (место составления акта)

07 » ноября 20 18 г.

_____ (дата составления акта)

16-00

_____ (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№1425/20

По адресу/адресам: г. Тула, Красноармейский проспект, д.1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 28.09.2018г.
№1425/20 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области
Денисова Алексея Викторовича

(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тульская детская
художественная школа им. В.Д. Поленова,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«23» октября 2018г. с 10-00час. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«07» ноября 2018г. с 15-00час. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Копию распоряжения о проведении проверки получила директор МБУДО «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» Добрынин Виктор Владимирович 03.10.2018г. 17.00

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен директор МБУДО «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» Добрынин Виктор Владимирович 23.10.2018 в 10.00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области Васина Лилия Васильевна, Катуркина Елена Александровна - заведующая отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»; Ганжа П.А. химик-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области». Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции №РА.RU.710038 от 21.05.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с испытательными лабораториями его филиалов в г. Алексине, в г. Ефремове, в г. Суворове, в г. Новомосковске, в г. Щекино № 511604 от 15.03.2016г., выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУДО «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» Добрынин Виктор Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

С 23.10.2018г. – по 07.11.2018г. проведена внеплановая выездная проверка Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова, г. Тула, Красноармейский проспект, д.1, с целью проверки ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения №17/20 от 19.01.2018г., срок исполнения которого истек 20.09.2018г.

23.10.2018г. в 13.00 проведен отбор проб воздуха закрытых помещений для проведения санитарно-химических исследований в кабинетах №6;4;9;16;30;32.

07.11.2018г. в 10.00 получено экспертное заключение №06/2054-18-17-04 от 31.10.2018г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», по результатам полученной экспертизы пробы воздуха в исследованных помещениях соответствуют гигиеническим нормативам.

07.11.2018г. в 15.00 Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова, г. Тула, Красноармейский проспект, д.1

Пункт 1– выполнен, на потолке 1 го этажа следы от протекания кровли устранены, отсутствующая плитка восстановлена,

Пункт 2 – выполнен, в кабинете №41 подключение раковины к канализационной системе проведено, слив работает;

Пункт 3 – выполнен, в кабинете №6 и гардеробной установлена защитная арматура на светильники;

Пункт 4 – выполнен, проведена цветовая маркировка мебели и ее подбор;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний) _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 06/2054-18-17-04 от 31.10.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области

Л.В.Васина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБУДО «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» Добрынин Виктор Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» ноября 2018г.

(подпись)