



**ФГКУ «УВО ВНГ России
по Тульской области»**

**Управление вневедомственной
охраны по городу Тула – филиал
федерального государственного
казенного учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Тульской области»
(УВО по г. Тула – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Тульской
области»)**

Черниковский переулок, д. 2, Тула,
300041

15.08.17 № 21704/1650
на № _____ от _____

Директору
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Тульская детская
художественная школа им.
В.Д.Поленова»
Добрынину В.В.

Уважаемый Виктор Владимирович!

Направляю в Ваш адрес предложения для включения в акт обследования и категорирования Муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» (г. Тула, Красноармейский пр., д. 1) проведенного 02 августа 2017 года с участием представителя Росгвардии (начальника ПЦО № 5 УВО по г. Туле – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» майора полиции Чукина М.А.).

Приложение: на 2-х листах.

С уважением,
начальник


В.Г. Митаков

исполнитель:
начальник ПЦО № 5
Чукин М.А.
адрес: ул. Лейтенанта д. 6
конт. тел. 30-97-37, 56-47-64

**Предложения для включения в акт
обследования и категорирования Муниципального бюджетное учреждение
дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д.Поленова»
(г. Тула, Красноармейский пр., д. 1), проведенного в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176.**

«02» августа 2017г.

г. Тула

Начальник ПЦО № 5 УВО по г. Туле – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» майор полиции Чукин М.А. (представитель Росгвардии) в составе комиссии принял участие в категорировании и обследовании объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д.Поленова» (г. Тула, Красноармейский пр., д. 1) на предмет соответствия требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 (далее Требования).

Комиссией для объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д.Поленова» (г. Тула, Красноармейский пр., д. 1) установлена 2 категория.

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д.Поленова» (г. Тула, Красноармейский пр., д. 1) представителем Росгвардии принято решение о необходимости осуществления следующих мероприятий:

1. Во исполнение п.п. 21-в, 22-б, 23-а и 25-в Требований:

1.1. установить распорядительным документом (приказом, инструкцией и т.д.) руководителя объекта порядок допуска на объект сотрудников и посетителей, для организации санкционированного доступа граждан на объект.

2. Во исполнение п.п. 21-а, 21-б, 23-г и 25-д Требований, обеспечить инженерно-техническое укрепление объекта:

2.1. оборудовать оконные проемы первого этажа здания, а также оконные проемы второго этажа примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т. п. защитными конструкциями не ниже 2-го класса защиты¹, с внутренней стороны помещений. При оборудовании помещений объекта защитными конструкциями следует учитывать, что количество распашных либо быстросъемных защитных конструкций определяется исходя из условий обеспечения быстрой эвакуации находящихся в помещениях людей, но не менее 1 распашной (быстросъемной) конструкции на 1 помещение;

2.2. оборудовать распашные металлические решетки, установленные в оконных проемах, запирающими устройствами не ниже 2-го класса защиты¹;

2.3. оборудовать дверной проем входа выходящего на улицу Красноармейский пр. дверной конструкцией не ниже 2-го класса защиты¹;

2.4. дооборудовать наружные двери вторыми врезными (накладным) замками, установленным на расстоянии не менее 300 мм от ранее установленного замка, не ниже 2-го класса защиты¹.

3. Во исполнение п.п. 21-в, 22-а, 22-б, 23-а, 23-б, 23-д и 26 Требований:

3.1. заключить договор с частной охранной организацией (подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны), для обеспечения физической охраны объекта, предусмотрев периодический обход работниками охраны территории объекта в целях своевременного обнаружения взрывчатых веществ, взрывных устройств, а также оставленных бесхозных предметов.

4. Во исполнение п.п. 21-б, 21-г, 22-в, 23-е и 26 Требований:

4.1. оборудовать видеочастицей: периметр объекта по всей его протяженности (с отсутствием слепых зон видеонаблюдения по периметру), помещения используемые для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей для передачи в помещение охраны

визуальной информации о состоянии охраняемых зон, определения характера нарушения, места нарушения, направления движения нарушителя и определения оптимальных мер противодействия.

5. Во исполнение п.п. 24-в и 26 Требований:

5.1. оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией для обеспечения оперативного информирования людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

6. Во исполнение п.п. 23-б и 26 Требований:

6.1. организовать на входе в здание объекта досмотровые мероприятия с использованием технических средств обнаружения предметов, запрещенных к проносу.

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объекта представителем Росгвардии рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

1. Во исполнение п.п. 21-б, 21-г, 22-в, 23-е и 26 Требований:

1.1. обеспечить непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на объекте, архивирование и хранение данных не менее 30 дней.

2. Во исполнение п.п. 21-б, 21-г, 22-в и 26 Требований:

2.1. оборудовать объект системой охранного освещения для обеспечения необходимых условий видимости периметра здания, выключатель охранного освещения установить в помещении охраны.


3. Во исполнение п.п. 24-в и 26 Требований:

3.1. микрофон системы оповещения и управления эвакуацией установить в помещении охраны.

4. Во исполнение п.п. 21-б, 23-г и 26 Требований:

4.1. В целях организации бесперебойного функционирования инженерно-технических средств и системы охраны при отключении электроэнергии обеспечить их резервными источниками питания.

Начальник ПЦО № 5 УВО по г. Туле – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области»
майор полиции


М.А. Чукин

-
- 1
- **Оконные конструкции 2 класса защиты** (средняя степень защиты объекта от проникновения):
 - окна специальной конструкции с защитным остеклением класса А2 и выше по ГОСТ Р 51136-08 или обычного стекла оклеенного защитной пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления А2 и выше по ГОСТ Р 51136-08;
 - окна с обычным стеклом, дополнительно защищенные защитными конструкциями, соответствующими категории и классу устойчивости О-II и выше по ГОСТ Р 51242-98;
 - деревянными ставнями со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм;
 - щитами или деревянными ставнями из досок или фанеры толщиной 12 мм, обитыми стальными листами толщиной не менее 0,6 мм;
 - металлическими решетками произвольной конструкции, изготовленными из стальных прутьев сечением не менее 78 мм², образующих ячейку площадью не более 230 см² и свариваемых в каждом пересечении.
 - **Дверные конструкции 2 класса защиты** (средняя степень защиты объекта от проникновения):
 - двери, соответствующие 1 классу защиты от взлома по ГОСТ Р 51072-05;
 - двери 1 класса защиты по ГОСТ Р 51072-05 с защитным остеклением класса А2 и выше по ГОСТ Р 51136-08;
 - решетчатые металлические двери, изготовленные из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150x150 мм и свариваемых в каждом пересечении;
 - решетчатые раздвижные металлические двери, изготовленные из полосы сечением не менее 30x4 мм с ячейкой не более 150x150 мм.
 - **Запирающие устройства 2 класса защиты** (средняя степень защиты объекта от проникновения):
 - Замки соответствующие 2 классу по ГОСТ 5089-11 и классу устойчивости U2 по ГОСТ Р 52582-06.