

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности г. Тулы (по Советскому округу)
город Тула, улица Мосина, д.23, телефон 21-10-45

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тула
(место составления акта)

“ 29 ” июля 20 15 г.
(дата составления акта)
12 ч 00мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 170

По адресу/адресам: г. Тула, Красноармейский проспект, д.1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №170 от 01.07.2015 г. начальника ОНД г. Тулы (по Советскому округу) Заики Максима Николаевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей «Тульская детская художественная школа им. Д.В. Поленова»

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

наименование правообладателя (правообладателей) объекта защиты: МОУ ДОД «ТДХШ им В.Д. Поленова»

(наименование правообладателя (правообладателей) объекта защиты)

наименование и место нахождение объекта защиты: здание, помещения и прилегающая территория МОУ ДОД «ТДХШ им В.Д. Поленова» по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект д.1

Дата и время проведения проверки:

“ 27 ” июля 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч
“ 29 ” июля 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД г. Тулы (по Советскому округу) ГУ МЧС России по Тульской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Зам. директора по АХР Армаш М.В. вх. №28 от 09.07.2015г 10ч.20мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Инспектор ОНД г. Тулы (по Советскому округу) Тищенко
Антон Вадимович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)


При проведении проверки присутствовали: заместитель директора МОУ ДОД «ТДХШ им. В.Д.
Поленова» Армаш Максим Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности
(установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных
требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	На всех складских помещениях не вывешены на дверях таблички с категорией по пожарной опасности.	п.20 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Зам. директора МОУ ДОД «ТДХШ им В.Д. Поленова» Армаш М.В.
2.	Не убран сгораемый материал из-под лестничного марша.	п.23. На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	Зам. директора МОУ ДОД «ТДХШ им В.Д. Поленова» Армаш М.В.

3.	Не закрыт защитным колпаком рассеивателем электроосветительный прибор в техническом помещении.	<p>под «в» п.42 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>42. Запрещается:</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	Зам. директора МОУ ДОД «ТДХШ им В.Д. Поленова» Армаш М.В.
4.	Обеспечить прямой вывод сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство с дублированием этого сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	<p>СП 5.13130.2009 в редакции приказа МЧС России №274 от 01.06.2011г п.14.4</p> <p>На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.</p>	Зам. директора МОУ ДОД «ТДХШ им В.Д. Поленова» Армаш М.В.
5.	Все технологические отверстия не заделаны негорючим материалам в местах пересечения противопожарных преград с различными инженерными и технологическими преградами.	<p>п.22 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>	Зам. директора МОУ ДОД «ТДХШ им В.Д. Поленова» Армаш М.В.



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №170 от 01.07.2015г, административные материалы №180,181 от 27.07.2015г, договор на обслуживание АПС, Акт проверки работоспособности АПС, Приказ о назначении ответственного за ПБ, Квалификационное удостоверение по программе пожарно-технического минимума.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД г. Тулы (по Советскому округу)
Тищенко Антон Вадимович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 29 ” июля 20 15 г.



(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а).
Директор МОУ ДОД «ГДХШ им. В.Д. Поленова» Добрынин Виктор Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” июля 20 15 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-9999