

В.В. Добрынин  
2008 г.



## ИНСТРУКЦИЯ

действия вахтеров (гардеробщиков) ТДХШ им. В.Д. Поленова  
при работе с охранно-пожарной сигнализацией  
и «тревожной кнопкой» в штатной и нештатной ситуациях

1. При заступлении на дежурство принять объект от сторожа охранного предприятия (организации) по инструкции «О приемке-сдаче объекта (МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова») у сторожа охранного предприятия (организации).
2. **Отключить шлейфы охранной сигнализации** (кроме шлейфов №№ 34,35,38,39,42,43,48,49,50,51). Вышеперечисленные шлейфы отключаются и включаются ТОЛЬКО пользователями этих помещений.
3. **ОТКЛЮЧАТЬ ШЛЕЙФЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО.** Данная сигнализация работает в круглосуточном режиме.
4. Проверить исправность работы «тревожной кнопки», позвонив на пульт охранного предприятия (организации) и выполнив необходимые для проверки условия по «Инструкции по проверке тревожной кнопки».
5. **Если во время дежурства сработал один из шлейфов (несколько шлейфов) №№ 34,35,38,39,42,43,48,49,50,51.** Необходимо
  - незамедлительно поставить в известность сотрудника школы, пользующегося данным помещением по телефону, приборам внутренней связи, лично при встрече и т.д.;
  - осмотреть дверь помещения, окна помещения на предмет взлома двери, разбития стекол окон;
  - в случае обнаружения признаков (следов) проникновения в данное помещение, незамедлительно вызвать тревожную группу охранного предприятия (организации), вызвать милицию по тел. «02» (или по тел «01»);
  - самостоятельных действий по задержанию т.н. посторонних лиц или осмотру вскрытых помещений НЕ ПРОВОДИТЬ;
  - сделать запись в специальном журнале о сработке охранной сигнализации и принятых мерах;
6. **Если во время дежурства сработал один из шлейфов (несколько шлейфов) пожарной сигнализации.** Необходимо
  - не выключая sireны, незамедлительно проследовать на место расположения шлейфа и проверить эти помещения на наличие возгорания или задымления;
  - в случае обнаружения возгорания (задымления) действовать по «Инструкции для сотрудников школы на случай пожара в МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова»;
  - в случае если сработка ложная, т.е. нет возгорания или задымления, необходимо отключить сирену, отключить сработавший шлейф, а потом вновь поставить его под охрану;
  - если сработка, при повторной установке шлейфа под охрану повторится, следует сообщить об этом по телефону, приборам внутренней связи, лично при встрече директору школы или его заместителю по административно-хозяйственной работе о невозможности включения шлейфа. Последующие попытки включения шлейфа не проводить.
  - сделать запись в специальном журнале о сработке сигнализации и принятых мерах;
7. **Включение шлейфов охранной сигнализации МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова» проводят сторожа охранного предприятия (организации) после приемки объекта у вахтеров (гардеробщиков) школы в начале рабочей смены.**